

令和3年度 津軽広域クリーンセンターNo.1、No.3スカム破碎ポンプ修繕仕様書

1. 修繕名称

令和3年度 津軽広域クリーンセンターNo.1、No.3スカム破碎ポンプ修繕

2. 修繕期間

契約締結の翌日より令和4年3月18日まで

3. 施工場所

弘前市大字津賀野字浅田1273

4. 施工内容

No.1、No.3スカム破碎ポンプ(エバラ ULK 型クロレス型渦巻ポンプ 100ULKM31160 荏原製作所製)
・ ポンプ本体及び電動機の消耗部品交換、組立、据付、動作確認

交換部品 ※2台分			
主軸(キー含む)	エバラ ULK 型クロレス型渦巻ポンプ 100ULKM31160 用 S35C(S50C)	2	組
軸スリーブ	〃 SUS304	2	個
軸受(ポンプ)	〃 6312	2	〃
軸受(ポンプ)	〃 6313	2	〃
メカニカルシール	〃	2	〃
オイルシール	〃 SPHC/NBR	2	〃
Oリング	〃 NBR	2	〃
ガスケット	〃	2	組
軸受ナット	〃 SS400	2	個
軸受用座金	〃 SS400	2	〃
油面計	〃 CAC202/アクリル	2	〃
空気抜き	〃 ポリカーボネイト	2	〃
カップリングボルト	〃 SS400	16	組
軸受(電動機)	〃 6308ZZ,6208ZZ	2	〃

交換部品 ※2台分			
オイル	エバラ ULK 型クロレス型渦巻ポンプ 100ULKM31160 用	1	式

5. 提出書類

(1) 契約締結後

- 1, 工事着工届・工程表
- 2, 現場代理人及び主任技術者届
- 3, 施工計画書(工程表、使用部品、施工手順、図面など)
- 4, 下請報告書 ※下請契約をした場合
- 5, 施工体制台帳・施工体系図 ※下請契約をした場合

(2) 修繕完了後

- 1, 完了報告書
- 2, 工事写真
- 3, 工事完成検査申請書
- 4, 工事引渡書

6. 遵守事項

- (1) 受注者は、作業の安全に留意し、労働安全衛生関係法規を遵守して事故防止に万全を期すこと。
- (2) 修繕に際して周辺の機器類に悪影響が及ばぬように養生をすること。
- (3) 作業に伴い、周辺を汚した場合は、清掃すること。
- (4) 受注者は、津軽広域クリーンセンターの建造物と工作物等及び搬入車両などの第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者へ報告し、賠償しなければならない。
- (5) 作業区域を明確にし、立ち入り禁止などの明示をすること。
- (6) 作業に必要なない箇所には立入らないこと。
- (7) 撤去部品は、洗浄等を実施して発注者に受け渡すこと。
- (8) 受注者は、本修繕に関わる経費すべてを負担すること。
- (9) 作業に使用する電源及び水については、津軽広域クリーンセンターの電源及び水の使用を認める。ただし、使用する電動器具は漏電対策が施された器具を使用するなどの対策を講じること。
- (10) 消耗部品等の交換については、受注者が対象機器を持ち帰って行うか、または津軽広域クリーンセンターで行うものとする。
- (11) 作業の実施日については、発注者と受注者の協議により取り決めるものとする。

7. 疑義

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令を遵守し、その都度発注者と受注者が協議し、これを取り決めるものとする。

8. その他

- (1) 受注者は、本修繕に関連して知り得た機密を第三者に漏らしてはならない。また、本修繕完了後も同様とする。
- (2) 受注者は、受注者に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
- (3) 受注者は、当施設が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可能な限り協力すること。

以 上